

CERTIFIKÁT



evidenční číslo 046/03/06/05/0

o ES přezkoušení typu (modul B) podle směrnice 97/23/ES provedené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a NV č. 182/1999 Sb. v platném znění vydaný výrobcí:

I.B.C. Praha spol. s r.o.

Karlštejská 9

252 25 Jinočany

na tlakové zařízení:

Název: **Kulový kohout celosvařovaný, plovoucí sedla a koule na čepch, přivařovací provedení
Pro teploty do 140 °C pro vodu, slabé kyseliny, uhlovodíky a ropné produkty – naftu, benzín a olej a pro teploty od – 200 do 400 °C pro zkapalněné plyny, koksárenský, vysokopecní a zemní plyn, svítiplyn, propan-butan a parovzdušné směsi**

Typové označení: **K 89**

Místo výroby: **Armaturka Krnov, spol. s r.o., Krnov**

Tímto osvědčujeme, že výše uvedený typ tlakového zařízení splňuje požadavky

směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/EC

provedené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a NV č. 182/1999 Sb. v platném znění.

Tento certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem.

Podrobnosti o hodnocení a seznam důležitých částí technické dokumentace jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení č. 0103/20/03/AW/IZ/T, která tvoří nedílnou součást certifikátu.

Podmínky platnosti a pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedeny na druhé straně certifikátu.

V Praze, dne 18.2.2003



Ing. Ivo Dršťák
za notifikované místo

ITI TÜV s.r.o. IČ: 63987121
Městský soud v P 432, datum zápisu: 20.7.1995
Autorizovaná osoba č. 22/1997 Sb. v platném znění
Notifikované místo ES s identifikačním číslem 1017

1. Rozsah platnosti

Kohout přivařovací DN 50 – 300 PN 40, 63, 100

2. Podmínky platnosti

Tento certifikát platí po dobu deseti let od data vystavení, a je na vyžádání obnovitelný.

Změny tlakového zařízení oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit ITI TÚV. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.

Ke každému výrobku musí být přiloženy potřebné návody k obsluze a montáži.

Každý výrobek musí nést zřetelný odkaz na výrobce nebo dovozce a typové označení, aby bylo možné zjistit identitu zkoušeného typu s výrobky uvedenými do oběhu.

3. Pravidla pro nakládání s certifikátem

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, jejichž specifikace je uvedena na první straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech.

Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku. Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může být sankcionováno (§ 19 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb.)

Certifikát nelze použít jako certifikát výrobků, u nichž byla provedena bez souhlasu ITI TÚV změna ovlivňující shodu s použitými normativními dokumenty a předpisem.

Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená. Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřipustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami. Na třetí subjekt může být přenesen jen ITI TÚV.

V blíže neuvedeném se řídí Všeobecnými podmínkami pro certifikaci výrobků v platném znění.

