



Czech

CERTIFIKÁT

evidenční číslo 00.347.545/09/06/05/0

o ES přezkoušení typu (modul B) podle směrnice 97/23/ES provedené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a NV č. 26/2003 Sb. v platném znění vydaný výrobcí:

I.B.C. Praha spol. s r.o.
Karlštejnská 9
CZ - 252 25 Jinočany
IČ: 489 48 471

na tlakové zařízení:

Název: **Zpětný ventil
 pro tekutiny skupiny 1 a 2 podle NV č. 26/2003 Sb.
 s nejnižší / nejvyšší dovolenou teplotou - 50 / + 400 °C**

Typové označení: **WA-001**

Druh zařízení: **tlaková výstroj – armatura**

Místo výroby: **Armaturka Krnov, spol. s r.o., Krnov**

Tímto osvědčujeme, že výše uvedený typ tlakového zařízení splňuje požadavky

směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES

provedené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a NV č. 26/2003 Sb. v platném znění.

Tento certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem.

Podrobnosti o hodnocení a seznam důležitých částí technické dokumentace jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení č. 0226/20/09/AW/IZ/T, která tvoří nedílnou součást certifikátu.

Podmínky platnosti a pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedeny na druhé straně certifikátu.

V Praze, dne 19.03.2009



za notifikovanou osobu

TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 - ČR IČ: 63987121
 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 38432, datum zápisu: 20.7.1995
 Notifikovaná osoba ES s identifikačním číslem 1017

1. Rozsah platnosti

Zpětný ventil:

- 1) označované PN: DN 15 ÷ 300 PN 6 ÷ 40
- 2) označované Class: DN 15 ÷ 300 Class 150 ÷ 900

2. Podmínky platnosti

Tento certifikát nahrazuje certifikát ev. č. 306/07/06/05/5.

Tento certifikát platí po dobu deseti let od data vystavení a je na vyžádání obnovitelný.

Změny tlakového zařízení oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.

Ke každému výrobku musí být přiloženy potřebné návody k obsluze a montáži.

Každý výrobek musí nést zřetelný odkaz na výrobce nebo dovozce a typové označení, aby bylo možné zjistit identitu zkoušeného typu s výrobky uvedenými do oběhu.

3. Pravidla pro nakládání s certifikátem

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, jejichž specifikace je uvedena na první straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech.

Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku. Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může být sankcionováno (§ 19 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb.)

Certifikát nelze použít jako certifikát výrobků, u nichž byla provedena bez souhlasu TÜV SÜD Czech změna ovlivňující shodu s použitými normativními dokumenty a předpisem.

Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená. Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřípustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami. Na třetí subjekt může být přenesen jen TÜV SÜD Czech.

V blíže neuvedeném se řídí Všeobecnými podmínkami pro certifikaci výrobků v platném znění.

